

Hinweis:

**Bitte dieses Formular im Originalformat (\*.xlsx) speichern, umbenennen und übersenden.**

**GBK**

**Festlegungsentwurf Datenerhebung Netzleistungsfähigkeit | Geschäftszeichen: GBK-26-02-1#1**

Festlegung der Datenerhebung zur Weiterentwicklung der Qualitätsregulierung hinsichtlich der Netzleistungsfähigkeit im Strombereich

**Formblatt für die Übermittlung von Stellungnahmen**

Unternehmen / Verband / Behörde / Sonstige: (Pflichtfeld)

Marktrolle:

Kontaktdaten\*:

Nachname:  Vorname:

Kürzel:

E-Mail:  Telefon:

\* Kontaktdaten werden bei Veröffentlichung der Konsultationsbeiträge **nicht** mitveröffentlicht.  
Sie dienen ausschließlich eventueller Rückfragen durch die Große Beschlusskammer.

**Weiter auf dem nächsten Tabellenblatt >>**

Bitte dieses Formular im Originalformat (\*.xlsx) **speichern, umbenennen und übersenden**. Sofern nicht der komplette Text dargestellt werden kann, verwenden Sie bitte die nächste Zeile für Ihre Eingabe.

**Stellungnahme: Festlegungsentwurf Datenerhebung Netzleistungsfähigkeit | Geschäftszeichen: GBK-26-02-1#1**

Nr.	Tenorziffer <small>(Pflichtfeld)</small>	Bezug	! Weitere Auswahl <small>(or)</small>	Thema (optional)	Stellungnahme
1	Abschnitt 3 „Ange­schlossene Leistung nach Technologie“ des Erhebungsbogens (Kapitel II.7.3 der Festlegung)	Nur Strom	- Entnommene Jahresarbeit 3.4	Entnommene Jahresarbeit 3.4 Speicher	Die überwiegende Zahl der Speicher hat keinen eigenen Zähler installiert. Daher liegen uns als Netzbetreiber keine Daten zur entnommenen Jahresarbeit des Speichers vor. Viele Speicher sind reine EEG Speicher, die keinen Strom aus dem Netz beziehen, sondern nur den erzeugten Strom aus der PV-Anlage zwischenspeichern und wieder ins Haus abgeben.
2	Abschnitt 3 „Ange­schlossene Leistung nach Technologie“ des Erhebungsbogens (Kapitel II.7.3 der Festlegung)	Nur Strom	- Entnommene Jahresarbeit 3.4	Entnommene Jahresarbeit 3.4 Wärmepumpen	Die überwiegende Zahl der Wärmepumpen hat keinen eigenen Zähler installiert. Daher liegen uns als Netzbetreiber keine Daten zur entnommenen Jahresarbeit der Wärmepumpen vor.
3	Abschnitt 3 „Ange­schlossene Leistung nach Technologie“ des Erhebungsbogens (Kapitel II.7.3 der Festlegung)	Nur Strom	- Entnommene Jahresarbeit 3.4	Entnommene Jahresarbeit 3.4 Ladepunkte	Nicht bei allen Ladeeinrichtungen für Elektromobile ist ein eigener Zähler installiert. Daher liegen uns als Netzbetreiber keine Daten zur entnommenen Jahresarbeit der Ladeeinrichtungen für Elektromobile vor.