

Konsultationsfassung

Anwendungstabelle

ActivationDocument

für den Redispatch 2.0

Version:	1.1e
Publikationsdatum:	03.02.2025
Stand Formatbeschreibung:	1.1e
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die zusätzlich veröffentlichte Excel-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der Anwendungstabelle mit dem identischen Publikationsdatum. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument.

Diese Excel-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Excel-Datei einzuführen.

ActivationDocument		SD	Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anwNB)	DP	EIV	NB (anwNB)	DP	LF
			DP	EIV	DP -> NB	DP	LF	BKV
optional	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.1e	1.1e		1.1e	1.1e	1.1e
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	DocumentIdentification							
required	<i>v</i>		x	x		x	x	x
1..1	DocumentVersion							
required	<i>v</i>		x	x		x	x	x
1..1	DocumentType							
required	<i>v</i>		A96	A96		A96	A96	A96
1..1	ProcessType							
required	<i>v</i>		A41	A41		A41	A41	A41
1..1	SenderIdentification							
required	<i>v</i>		MP-ID NB	MP-ID DP		MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID LF
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	SenderRole							
required	<i>v</i>		A18	A39		A18	A39	Z01
1..1	ReceiverIdentification							
required	<i>v</i>		MP-ID DP	MP-ID EIV		MP-ID DP	MP-ID LF	MP-ID BKV
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	ReceiverRole							
required	<i>v</i>		A39	A27		A39	Z01	A08
1..1	CreationDateTime							
required	<i>v</i>		x	x		x	x	x
1..1	ActivationTimeInterval							
required	<i>v</i>		x [10]	x [11]		x [11]	x [11]	x [11]
0..1	OrderIdentification							
required	<i>v</i>							
0..1	OrderIdentificationVersion							
required	<i>v</i>							
1..2	ActivationTimeSeries							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	AllocationIdentification							
required	<i>v</i>		x	x		x	x	x
0..1	ResourceProvider							
required	<i>v</i>		MP-ID EIV	MP-ID EIV		MP-ID EIV	MP-ID EIV	MP-ID EIV
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	BusinessType							
required	<i>v</i>		A46 [7] A85	A46 [7] A85		A46 [7] A85	A46 [7] A85	A46 [7] A85
1..1	AcquiringArea							
required	<i>v</i>		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01		A01	A01	A01
1..1	ConnectingArea							

ActivationDocument		SD	Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anwNB)	DP	EIV	NB (anwNB)	DP	LF
			DP	EIV	DP -> NB	DP	LF	BKV
required	v		10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P		10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P
required	codingScheme		A01	A01		A01	A01	A01
1..1	MeasureUnit							
required	v		MAW P1 [8]	MAW P1 [8]		MAW P1 [8]	MAW P1 [8]	MAW P1 [8]
1..1	Direction							
required	v		A01 A02	A01 A02		A01 A02	A01 A02	A01 A02
1..1	Status							
required	v		A10	A10		A07	A07	A07
1..1	ResourceObject							
required	v		SR-ID	SR-ID		SR-ID	SR-ID	SR-ID
required	codingScheme		NDE	NDE		NDE	NDE	NDE
0..1	SendersDocumentIdentification							
required	v		x [4]	x [4]		x [4]	x [4]	x [4]
0..1	SendersDocumentVersion							
required	v		x [4]	x [4]		x [4]	x [4]	x [4]
0..1	SendersDocumentDateTime							
required	v							
0..1	SendersTimeSeriesIdentification							
required	v							
0..1	OriginalSenderIdentification							
required	v			MP-ID NB			MP-ID NB	MP-ID NB
required	codingScheme			A10 NDE			A10 NDE	A10 NDE
0..1	OriginalDocumentIdentification							
required	v			x			x	x
0..1	OriginalDocumentVersion							
required	v			x			x	x
0..1	OriginalDocumentDateTime							
required	v			x			x	x
0..1	OriginalAllocationIdentification							
required	v			x			x	x
1..1	Period							
1..1	xsd:sequence							
1..1	TimeInterval							
required	v		x	x		x	x	x
1..1	Resolution							
required	v		PT15M	PT15M		PT15M	PT15M	PT15M
0..100	Interval							

ActivationDocument		SD	Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anwNB)	DP	EIV	NB (anwNB)	DP	LF
			DP	EIV	DP -> NB	DP	LF	BKV
1 .. 1			xsd:sequence					
1 .. 1	Pos							
required	v		x	x		x	x	x
1 .. 1	Qty							
required	v		x	x		x	x	x
0 .. 2			Reason					
1 .. 1			xsd:sequence					
1 .. 1	ReasonCode							
required	v		Z05 Z09 Z10	Z05 Z09 Z10		Z05 Z09 Z10	Z05 Z09 Z10	Z05 Z09 Z10
0 .. 1	ReasonText							
required	v							
0 .. unbounded			Reason					
1 .. 1			xsd:sequence					
1 .. 1	ReasonCode							
required	v							
0 .. 1	ReasonText							
required	v							
0 .. unbounded			ScheduleTimeSeries					
1 .. 1			xsd:sequence					
1 .. 1	TimeSeriesIdentification							
required	v					x	x	x
1 .. 1	BusinessType							
required	v					Z07	Z07	Z07
1 .. 1	Product							
required	v					8716867000016	8716867000016	8716867000016
1 .. 1	InArea							
required	v					10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P
required	codingScheme					A01	A01	A01
1 .. 1	OutArea							

ActivationDocument		SD	Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anwNB)	DP	EIV	NB (anwNB)	DP	LF
			DP	EIV	DP -> NB	DP	LF	BKV
required	v					10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P
required	<i>codingScheme</i>					A01	A01	A01
1..1	InParty							
required	v					x	x	x
required	<i>codingScheme</i>					A01	A01	A01
1..1	OutParty							
required	v					x	x	x
required	<i>codingScheme</i>					A01	A01	A01
1..1	MeasurementUnit							
required	v					MAW	MAW	MAW
1..1	Period							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	TimeInterval							
required	v					x	x	x
1..1	Resolution							
required	v					PT15M	PT15M	PT15M
92..100	Interval							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	Pos							
required	v					x	x	x
1..1	Qty							
required	v					x	x	x

ActivationDocument		SD	Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anwNB)	DP	EIV	EIV	DP	LF
			DP	EIV	DP -> NB	BTR	LF	BKV
optional	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.1e	1.1e		1.1e	1.1e	1.1e
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
required	DocumentIdentification	v	x	x		x	x	x
required	DocumentVersion	v	x	x		x	x	x
required	DocumentType	v	A96	A96		A96	A96	A96
required	ProcessType	v	A41	A41		A41	A41	A41
required	SenderIdentification	v	MP-ID NB	MP-ID DP		MP-ID EIV	DP	MP-ID LF
required	<i>codingScheme</i>	v	A10 NDE	A10 NDE		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	SenderRole	v	A18	A39		A27	A39	Z01
required	ReceiverIdentification	v	MP-ID DP	MP-ID EIV		MP-ID BTR	MP-ID LF	MP-ID BKV
required	<i>codingScheme</i>	v	A10 NDE	A10 NDE		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	ReceiverRole	v	A39	A27		A21	Z01	A08
required	CreationDateTime	v	x	x		x	x	x
required	ActivationTimeInterval	v	x [10]	x [11]		x [11]	x [11]	x [11]
required	OrderIdentification	v						
required	OrderIdentificationVersion	v						
1..2	ActivationTimeSeries							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
required	AllocationIdentification	v	x	x		x	x	x
required	ResourceProvider	v	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]		MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]
required	<i>codingScheme</i>	v	A10 NDE [3]	A10 NDE [3]		A10 NDE [3]	A10 NDE [3]	A10 NDE [3]
required	BusinessType	v	A85	A85		A85	A85	A85
required	AcquiringArea	v	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	<i>codingScheme</i>	v	A01	A01		A01	A01	A01
required	ConnectingArea	v						

ActivationDocument		SD	Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anwNB)	DP	EIV	EIV	DP	LF
			DP	EIV	DP -> NB	BTR	LF	BKV
required	v		10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P		10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P
required	codingScheme		A01	A01		A01	A01	A01
1..1	MeasureUnit							
required	v		P1	P1		P1	P1	P1
1..1	Direction							
required	v		A01 A02	A01 A02		A01 A02	A01 A02	A01 A02
1..1	Status							
required	v		A07	A07		A07	A07	A07
1..1	ResourceObject							
required	v		SR-ID	SR-ID		SR-ID	SR-ID	SR-ID
required	codingScheme		NDE	NDE		NDE	NDE	NDE
0..1	SendersDocumentIdentification							
required	v		x [4]	x [4]		x [4]	x [4]	x [4]
0..1	SendersDocumentVersion							
required	v		x [4]	x [4]		x [4]	x [4]	x [4]
0..1	SendersDocumentDateTime							
required	v							
0..1	SendersTimeSeriesIdentification							
required	v							
0..1	OriginalSenderIdentification			MP-ID NB		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	v			A10 NDE		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	codingScheme							
0..1	OriginalDocumentIdentification							
required	v			x		x	x	x
0..1	OriginalDocumentVersion							
required	v			x		x	x	x
0..1	OriginalDocumentDateTime							
required	v			x		x	x	x
0..1	OriginalAllocationIdentification							
required	v			x		x	x	x
1..1	Period							
1..1	xsd:sequence							
1..1	TimeInterval							
required	v		x	x		x	x	x
1..1	Resolution							
required	v		PT15M	PT15M		PT15M	PT15M	PT15M
0..100	Interval							

ActivationDocument		SD	Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anwNB)	DP	EIV	EIV	DP	LF
			DP	EIV	DP -> NB	BTR	LF	BKV
Reason								
1..1	xsd:sequence							
1..1	Pos							
required	v		x	x		x	x	x
1..1	Qty							
required	v		x	x		x	x	x
Reason								
1..1	xsd:sequence							
1..1	ReasonCode							
required	v		Z05 Z09 Z10	Z05 Z09 Z10		Z05 Z09 Z10	Z05 Z09 Z10	Z05 Z09 Z10
0..1	ReasonText							
required	v							
Reason								
0..unbounded								
1..1	xsd:sequence							
1..1	ReasonCode							
required	v							
0..1	ReasonText							
required	v							
ScheduleTimeSeries								
0..unbounded			[5]	[5]		[5]	[5]	[5]
TimeSeriesIdentification								
1..1	xsd:sequence							
1..1	TimeSeriesIdentification							
required	v		x	x		x	x	x
1..1	BusinessType							
required	v		Z07	Z07		Z07	Z07	Z07
1..1	Product							
required	v		8716867000016	8716867000016		8716867000016	8716867000016	8716867000016
1..1	InArea							
required	v		10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---1 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---1 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P		10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---1 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---1 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	
required	codingScheme		A01	A01		A01	A01	A01
1..1	OutArea							

ActivationDocument		SD	Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anwNB)	DP	EIV	EIV	DP	LF
			DP	EIV	DP -> NB	BTR	LF	BKV
required	v		10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P		10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET--- 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 11YRBAHNSTROM--P
required	codingScheme		A01	A01		A01	A01	A01
1..1	InParty							
required	v		x	x		x	x	x
required	codingScheme		A01	A01		A01	A01	A01
1..1	OutParty							
required	v		x	x		x	x	x
required	codingScheme		A01	A01		A01	A01	A01
1..1	MeasurementUnit							
required	v		MAW	MAW		MAW	MAW	MAW
1..1	Period							
1..1	xsd:sequence							
1..1	TimeInterval							
required	v		x	x		x	x	x
1..1	Resolution							
required	v		PT15M	PT15M		PT15M	PT15M	PT15M
92..100	Interval							
1..1	xsd:sequence							
1..1	Pos							
required	v		x	x		x	x	x
1..1	Qty							
required	v		x	x		x	x	x

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB ohne DP	
			1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
			DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)	NB (anwNB)
optional	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.1e	1.1e	1.1e	1.1e	1.1e	1.1e
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
required	DocumentIdentification	v	x	x	x	x	x	x
required	DocumentVersion	v	x	x	x	x	x	x
required	DocumentType	v	A96	A96	A41	A41	A96	A41
required	ProcessType	v	A41	A41	A41	A41	A41	A41
required	SenderIdentification	v	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	SenderRole	v	A18	A39	A18	A39	A18	A18
required	ReceiverIdentification	v	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	ReceiverRole	v	A39	A18	A39	A18	A18	A18
required	CreationDateTime	v	x	x	x	x	x	x
required	ActivationTimeInterval	v	x [10]	x [11]	x [11]	x [11]	x [10]	x [11]
required	OrderIdentification	v			x	x		x
required	OrderIdentificationVersion	v			x	x		x
1..2	ActivationTimeSeries							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
required	AllocationIdentification	v	x	x	x	x	x	x
required	ResourceProvider	v	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE [3]	A10 NDE [3]	A10 NDE [3]	A10 NDE [3]	A10 NDE [3]	A10 NDE [3]
required	BusinessType	v	A46 [7] A85	A46 [7] A85	A46 [7] A85	A46 [7] A85	A46 [7] A85	A46 [7] A85
required	AcquiringArea	v	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	ConnectingArea							

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB ohne DP	
			1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
			DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	MeasureUnit							
required	v		MAW P1 [2][8]	MAW P1 [2][8]	MAW P1 [2][8]	MAW P1 [2][8]	MAW P1 [2][8]	MAW P1 [2][8]
1..1	Direction							
required	v		A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02
1..1	Status							
required	v		A10	A10	A06	A06	A10	A06
1..1	ResourceObject							
required	v		SR-ID	SR-ID	SR-ID	SR-ID	SR-ID	SR-ID
required	<i>codingScheme</i>		NDE	NDE	NDE	NDE	NDE	NDE
0..1	SendersDocumentIdentification							
required	v		x	x			x	
0..1	SendersDocumentVersion							
required	v		x	x			x	
0..1	SendersDocumentDateTime							
required	v							
0..1	SendersTimeSeriesIdentification							
required	v							
0..1	OriginalSenderIdentification							
required	v			MP-ID anf. NB		MP-ID anw. NB		
required	<i>codingScheme</i>			A10 NDE		A10 NDE		
0..1	OriginalDocumentIdentification							
required	v			x		x		
0..1	OriginalDocumentVersion							
required	v			x		x		
0..1	OriginalDocumentDateTime							
required	v			x		x		
0..1	OriginalAllocationIdentification							
required	v			x		x		
1..1	Period							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	TimeInterval							
required	v		x	x	x	x	x	x
1..1	Resolution							
required	v		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M
0..100	Interval							

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
			DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
1..1	xsd:sequence							
1..1	Pos							
required	v		x	x	x	x	x	x
1..1	Qty							
required	v		x	x	x	x	x	x
0..2	Reason							
1..1	xsd:sequence							
1..1	ReasonCode							
required	v		Z05 Z09 Z10	Z05 Z09 Z10	A44 A95	A44 A95	Z05 Z09 Z10	A44 A95
0..1	ReasonText							
required	v				o	o		o
0..unbounded	Reason							
1..1	xsd:sequence							
1..1	ReasonCode							
required	v				A57 A95 A96	A57 A95 A96		A57 A95 A96
0..1	ReasonText							
required	v				o	o		o
0..unbounded	ScheduleTimeSeries							
			[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
1..1	xsd:sequence							
1..1	TimeSeriesIdentification							
required	v		x	x	x	x	x	x
1..1	BusinessType							
required	v		Z07	Z07	Z07	Z07	Z07	Z07
1..1	Product							
required	v		8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016
1..1	InArea							
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	codingScheme		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	OutArea							

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB ohne DP	
			1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
			DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	InParty							
required	v		x	x	x	x	x	x
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	OutParty							
required	v		x	x	x	x	x	x
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	MeasurementUnit							
required	v		MAW	MAW	MAW	MAW	MAW	MAW
1..1	Period							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	TimeInterval							
required	v		x	x	x	x	x	x
1..1	Resolution							
required	v		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M
92..100	Interval							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	Pos							
required	v		x	x	x	x	x	x
1..1	Qty							
required	v		x	x	x	x	x	x

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB ohne DP	
			1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anfNB)	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)
			DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)	NB (anfNB)
optional	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.1e	1.1e	1.1e	1.1e	1.1e	1.1e
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
required	DocumentIdentification		x	x	x	x	x	x
required	DocumentVersion		x	x	x	x	x	x
required	DocumentType		A96	A96	A41	A41	A96	A41
required	ProcessType		A41	A41	A41	A41	A41	A41
required	SenderIdentification		MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	SenderRole		A18	A39	A18	A39	A18	A18
required	ReceiverIdentification		MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	ReceiverRole		A39	A18	A39	A18	A18	A18
required	CreationDateTime		x	x	x	x	x	x
required	ActivationTimeInterval		x [10]	x [11]	x [11]	x [11]	x [10]	x [11]
required	OrderIdentification				x	x		x
required	OrderIdentificationVersion				x	x		x
1..2	ActivationTimeSeries							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
required	AllocationIdentification		x	x	x	x	x	x
required	ResourceProvider		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	BusinessType		A46	A46	A46	A46	A46	A46
required	AcquiringArea		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
required	ConnectingArea							

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB ohne DP	
			1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anfNB)	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)
			DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)	NB (anfNB)
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	MeasureUnit							
required	v		MAW	MAW	MAW	MAW	MAW	MAW
1..1	Direction							
required	v		A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02
1..1	Status							
required	v		A10	A10	A06	A06	A10	A06
1..1	ResourceObject							
required	v		CR-ID	CR-ID	CR-ID	CR-ID	CR-ID	CR-ID
required	<i>codingScheme</i>		NDE	NDE	NDE	NDE	NDE	NDE
0..1	SendersDocumentIdentification							
required	v		x	x			x	
0..1	SendersDocumentVersion							
required	v		x	x			x	
0..1	SendersDocumentDateTime							
required	v							
0..1	SendersTimeSeriesIdentification							
required	v							
0..1	OriginalSenderIdentification							
required	v			MP-ID anf. NB		MP-ID anw. NB		
required	<i>codingScheme</i>			A10 NDE		A10 NDE		
0..1	OriginalDocumentIdentification							
required	v			x		x		
0..1	OriginalDocumentVersion							
required	v			x		x		
0..1	OriginalDocumentDateTime							
required	v			x		x		
0..1	OriginalAllocationIdentification							
required	v			x		x		
1..1	Period							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	TimeInterval							
required	v		x	x	x	x	x	x
1..1	Resolution							
required	v		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M
0..100	Interval							

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anfNB)	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)
			DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)	NB (anfNB)
1..1	xsd:sequence							
1..1	Pos							
required	v		x	x	x	x	x	x
1..1	Qty							
required	v		x	x	x	x	x	x
0..2	Reason							
1..1	xsd:sequence							
1..1	ReasonCode							
required	v		Z05 Z09 Z10	Z05 Z09 Z10	A44 A95	A44 A95	Z05 Z09 Z10	A44 A95
0..1	ReasonText							
required	v				o	o		o
0..unbounded	Reason							
1..1	xsd:sequence							
1..1	ReasonCode							
required	v				A57 A95 A96	A57 A95 A96		A57 A95 A96
0..1	ReasonText							
required	v				o	o		o
0..unbounded	ScheduleTimeSeries							
1..1	xsd:sequence							
1..1	TimeSeriesIdentification							
required	v				x	x		x
1..1	BusinessType							
required	v				Z07	Z07		Z07
1..1	Product							
required	v				8716867000016	8716867000016		8716867000016
1..1	InArea							
required	v				10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET-- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET-- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET-- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	codingScheme				A01	A01		A01
1..1	OutArea							

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (anfNB)	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)
			DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)	NB (anfNB)
required	v				10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	<i>codingScheme</i>				A01	A01		A01
1..1	InParty							
required	v				x	x		x
required	<i>codingScheme</i>				A01	A01		A01
1..1	OutParty							
required	v				x	x		x
required	<i>codingScheme</i>				A01	A01		A01
1..1	MeasurementUnit							
required	v				MAW	MAW		MAW
1..1	Period							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	TimeInterval							
required	v				x	x		x
1..1	Resolution							
required	v				PT15M	PT15M		PT15M
92..100	Interval							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	Pos							
required	v				x	x		x
1..1	Qty							
required	v				x	x		x

ActivationDocument		SD	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP		Übermittlung de
		Prozessschritt	1	2	1		1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (cNB)	DP	NB (cNB)		NB (anfNB)
			DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)		DP
optional	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.1e	1.1e	1.1e		1.1e
1..1	<i>xsd:sequence</i>						
required	DocumentIdentification	v	x	x	x		x
required	DocumentVersion	v	x	x	x		x
required	DocumentType	v	A42	A42	A42		A96
required	ProcessType	v	A41	A41	A41		A41
required	SenderIdentification	v	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB		MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>	v	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE		A10 NDE
required	SenderRole	v	A18	A39	A18		A18
required	ReceiverIdentification	v	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB		MP-ID DP
required	<i>codingScheme</i>	v	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE		A10 NDE
required	ReceiverRole	v	A39	A18	A18		A39
required	CreationDateTime	v	x	x	x		x
required	ActivationTimeInterval	v	x [10]	x [11]	x [10]		x [10]
required	OrderIdentification	v	x	x	x		
required	OrderIdentificationVersion	v	x	x	x		
1..2	ActivationTimeSeries						
1..1	<i>xsd:sequence</i>						
required	AllocationIdentification	v	x	x	x		x
required	ResourceProvider	v	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB		MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>	v	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE		A10 NDE
required	BusinessType	v	A46	A46	A46		A85
required	AcquiringArea	v	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8		10YCB-GERMANY--8
required	<i>codingScheme</i>	v	A01	A01	A01		A01
1..1	ConnectingArea						

ActivationDocument		SD	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP	Übermittlung de
		Prozessschritt	1	2	1	1
Häufigkeit	Element/Attribut	von an	NB (cNB)	DP	NB (cNB)	NB (anfNB)
			DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)	DP
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01
1..1	MeasureUnit					
required	v		MAW	MAW	MAW	P1
1..1	Direction					
required	v		A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02
1..1	Status					
required	v		A06	A06	A06	A10
1..1	ResourceObject					
required	v		CR-ID	CR-ID	CR-ID	SG-ID
required	<i>codingScheme</i>		NDE	NDE	NDE	NDE
0..1	SendersDocumentIdentification					
	v					x
0..1	SendersDocumentVersion					
required	v					x
0..1	SendersDocumentDateTime					
required	v					
0..1	SendersTimeSeriesIdentification					
required	v					
0..1	OriginalSenderIdentification					
required	v			MP-ID anw. NB		
required	<i>codingScheme</i>			A10 NDE		
0..1	OriginalDocumentIdentification					
required	v			x		
0..1	OriginalDocumentVersion					
required	v			x		
0..1	OriginalDocumentDateTime					
required	v			x		
0..1	OriginalAllocationIdentification					
required	v			x		
1..1	Period					
1..1	<i>xsd:sequence</i>					
1..1	TimeInterval					
required	v		x	x	x	x
1..1	Resolution					
required	v		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M
0..100	Interval					

ActivationDocument		SD	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP		Übermittlung de
		Prozessschritt	1	2	1		1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB (cNB)	DP	NB (cNB)		NB (anfNB)
			DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)		DP
2.1.100							
1..1	xsd:sequence						
1..1	Pos						
required	v		x	x	x		x
1..1	Qty						
required	v		x	x	x		x
		Reason					
0..2	xsd:sequence						
1..1	ReasonCode						
required	v		A44 A95	A44 A95	A44 A95		Z05 Z09 Z10
0..1	ReasonText						
required	v		o	o	o		
		Reason					
0..unbounded	xsd:sequence						
1..1	ReasonCode						
required	v		A57 A95 A96	A57 A95 A96	A57 A95 A96		
0..1	ReasonText						
required	v		o	o	o		
		ScheduleTimeSeries					
0..unbounded	xsd:sequence						[6]
1..1	TimeSeriesIdentification						
required	v		x	x	x		x
1..1	BusinessType						
required	v		Z07	Z07	Z07		Z07
1..1	Product						
required	v		8716867000016	8716867000016	8716867000016		8716867000016
1..1	InArea						
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	codingScheme		A01	A01	A01		A01
1..1	OutArea						

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP		Übermittlung de
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	1	2	1	1	
			NB (cNB)	DP	NB (cNB)	NB (anfNB)	
			DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)	DP	
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	
1..1	InParty						
required	v		x	x	x	x	
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	
1..1	OutParty						
required	v		x	x	x	x	
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	
1..1	MeasurementUnit						
required	v		MAW	MAW	MAW	MAW	
1..1	Period						
1..1	<i>xsd:sequence</i>						
1..1	TimeInterval						
required	v		x	x	x	x	
1..1	Resolution						
required	v		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	
92..100	Interval						
1..1	<i>xsd:sequence</i>						
1..1	Pos						
required	v		x	x	x	x	
1..1	Qty						
required	v		x	x	x	x	

ActivationDocument		Abrufs einer SG an anweisenden NB mit DP			Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB ohne DP		Aktualisierung der Abrufrückmeld
SD		2	3	4	1	2	1
Prozessschritt		DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anwNB)
Häufigkeit	Element/Attribut	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)	DP
optional	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>	1.1e	1.1e	1.1e	1.1e	1.1e	1.1e
1..1	<i>xsd:sequence</i>						
required	DocumentIdentification	x	x	x	x	x	x
required	DocumentVersion	x	x	x	x	x	x
required	DocumentType	A96	A41	A41	A96	A41	A42
required	ProcessType	A41	A41	A41	A41	A41	A41
required	SenderIdentification	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	SenderRole	A39	A18	A39	A18	A18	A18
required	ReceiverIdentification	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID DP
required	<i>codingScheme</i>	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	ReceiverRole	A18	A39	A18	A18	A18	A39
required	CreationDateTime	x	x	x	x	x	x
required	ActivationTimeInterval	x [11]	x [11]	x [11]	x [10]	x [11]	x [10]
required	OrderIdentification		x	x		x	x
required	OrderIdentificationVersion		x	x		x	x
1..2	ActivationTimeSeries						
1..1	<i>xsd:sequence</i>						
required	AllocationIdentification	x	x	x	x	x	x
required	ResourceProvider	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
required	BusinessType	A85	A85	A85	A85	A85	A46 [7] A85 [9]
required	AcquiringArea	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	<i>codingScheme</i>	A01	A01	A01	A01	A01	A01
required	ConnectingArea						

ActivationDocument		SD	Abrufs einer SG an anweisenden NB mit DP			Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB ohne DP		Aktualisierung der Abrufrückmeld
		Prozessschritt	2	3	4	1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anwNB)
			NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)	DP
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET---I 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	MeasureUnit							
required	v		P1	P1	P1	P1	P1	MAW P1 [2] [9]
1..1	Direction							
required	v		A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02
1..1	Status							
required	v		A10	A06	A06	A10	A06	A06
1..1	ResourceObject							
required	v		SG-ID	SG-ID	SG-ID	SG-ID	SG-ID	SR-ID
required	<i>codingScheme</i>		NDE	NDE	NDE	NDE	NDE	NDE
0..1	SendersDocumentIdentification							
required	v		x			x		
0..1	SendersDocumentVersion							
required	v		x			x		
0..1	SendersDocumentDateTime							
required	v							
0..1	SendersTimeSeriesIdentification							
required	v							
0..1	OriginalSenderIdentification							
required	v		MP-ID anf. NB		MP-ID anw. NB			
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE		A10 NDE			
0..1	OriginalDocumentIdentification							
required	v		x		x			
0..1	OriginalDocumentVersion							
required	v		x		x			
0..1	OriginalDocumentDateTime							
required	v		x		x			
0..1	OriginalAllocationIdentification							
required	v		x		x			
1..1	Period							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	TimeInterval							
required	v		x	x	x	x	x	x
1..1	Resolution							
required	v		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M
0..100	Interval							

ActivationDocument		SD	s Abrufs einer SG an anweisenden NB mit DP			Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB ohne DP		Aktualisierung der Abrufrückmeld
		Prozessschritt	2	3	4	1	2	1
Häufigkeit	Element/Attribut	von an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
			NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)	DP
1..1	xsd:sequence							
1..1	Pos	required	x	x	x	x	x	x
1..1	Qty	required	x	x	x	x	x	x
0..2	Reason							
1..1	xsd:sequence							
1..1	ReasonCode	required	Z05 Z09 Z10	A44 A95	A44 A95	Z05 Z09 Z10	A44 A95	A44 A95
0..1	ReasonText	required		o	o		o	o
0..unbounded	Reason							
1..1	xsd:sequence							
1..1	ReasonCode	required		A57 A95 A96	A57 A95 A96		A57 A95 A96	A57 A95 A96
0..1	ReasonText	required		o	o		o	o
0..unbounded	ScheduleTimeSeries		[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
1..1	xsd:sequence							
1..1	TimeSeriesIdentification	required	x	x	x	x	x	x
1..1	BusinessType	required	Z07	Z07	Z07	Z07	Z07	Z07
1..1	Product	required	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016
1..1	InArea	required	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
1..1	codingScheme	required	A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	OutArea							

ActivationDocument		SD	s Abrufs einer SG an anweisenden NB mit DP			Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB ohne DP		Aktualisierung der Abrufrückmeld
Prozessschritt		von	2	3	4	1	2	1
Häufigkeit	Element/Attribut	an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anwNB)
			NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)	DP
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	InParty							
required	v		x	x	x	x	x	x
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	OutParty							
required	v		x	x	x	x	x	x
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1..1	MeasurementUnit							
required	v		MAW	MAW	MAW	MAW	MAW	MAW
1..1	Period							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	TimeInterval							
required	v		x	x	x	x	x	x
1..1	Resolution							
required	v		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M
92..100	Interval							
1..1	<i>xsd:sequence</i>							
1..1	Pos							
required	v		x	x	x	x	x	x
1..1	Qty							
required	v		x	x	x	x	x	x

ActivationDocument		SD	ung für den Abruf einer SR mit DP	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR ohne DP	Aktualisierung der Al den Abruf er
Häufigkeit	Element/Attribut	von an	2	1	1
			DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
			NB (anfNB)	NB (anfNB)	DP
optional	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.1e	1.1e	1.1e
1..1	<i>xsd:sequence</i>				
1..1	DocumentIdentification				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..1	DocumentVersion				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..1	DocumentType				
required	<i>v</i>		A42	A42	A42
1..1	ProcessType				
required	<i>v</i>		A41	A41	A41
1..1	SenderIdentification				
required	<i>v</i>		MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	SenderRole				
required	<i>v</i>		A39	A18	A18
1..1	ReceiverIdentification				
required	<i>v</i>		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID DP
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	ReceiverRole				
required	<i>v</i>		A18	A18	A39
1..1	CreationDateTime				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..1	ActivationTimeInterval				
required	<i>v</i>		x [11]	x [10]	x [10]
0..1	OrderIdentification				
required	<i>v</i>		x	x	x
0..1	OrderIdentificationVersion				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..2	ActivationTimeSeries				
1..1	<i>xsd:sequence</i>				
1..1	AllocationIdentification				
required	<i>v</i>		x	x	x
0..1	ResourceProvider				
required	<i>v</i>		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	BusinessType				
required	<i>v</i>		A46 [7] A85 [9]	A46 [7] A85 [9]	A46 [7] A85 [9]
1..1	AcquiringArea				
required	<i>v</i>		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01
1..1	ConnectingArea				

ActivationDocument		SD Prozessschritt	ung für den Abruf einer SR mit DP	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR ohne DP	Aktualisierung der Al den Abruf eir
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	2 DP NB (anfNB)	1 NB (anwNB) NB (anfNB)	1 NB (anwNB) DP
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01
1..1	MeasureUnit				
required	v		MAW P1 [2] [9]	MAW P1 [2] [9]	MAW P1 [2] [9]
1..1	Direction				
required	v		A01 A02	A01 A02	A01 A02
1..1	Status				
required	v		A06	A06	A06
1..1	ResourceObject				
required	v		SR-ID	SR-ID	SG-ID
required	<i>codingScheme</i>		NDE	NDE	NDE
0..1	SendersDocumentIdentification				
	v				
0..1	SendersDocumentVersion				
required	v				
0..1	SendersDocumentDateTime				
required	v				
0..1	SendersTimeSeriesIdentification				
required	v				
0..1	OriginalSenderIdentification				
required	v		MP-ID anw. NB		
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE		
0..1	OriginalDocumentIdentification				
required	v		x		
0..1	OriginalDocumentVersion				
required	v		x		
0..1	OriginalDocumentDateTime				
required	v		x		
0..1	OriginalAllocationIdentification				
required	v		x		
1..1	Period				
1..1	<i>xsd:sequence</i>				
1..1	TimeInterval				
required	v		x	x	x
1..1	Resolution				
required	v		PT15M	PT15M	PT15M
0..1	Interval				

ActivationDocument		SD	ung für den Abruf einer SR mit DP	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR ohne DP	Aktualisierung der Al den Abruf eir
Häufigkeit	Element/Attribut	von an	2	1	1
			DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
			NB (anfNB)	NB (anfNB)	DP
1..1	xsd:sequence				
1..1	Pos				
required	v		x	x	x
1..1	Qty				
required	v		x	x	x
0..2	Reason				
1..1	xsd:sequence				
1..1	ReasonCode				
required	v		A44 A95	A44 A95	A44 A95
0..1	ReasonText				
required	v		o	o	o
0..unbounded	Reason				
1..1	xsd:sequence				
1..1	ReasonCode				
required	v		A57 A95 A96	A57 A95 A96	A57 A95 A96
0..1	ReasonText				
required	v		o	o	o
0..unbounded	ScheduleTimeSeries				
1..1	xsd:sequence				
1..1	TimeSeriesIdentification				
required	v		x	x	x
1..1	BusinessType				
required	v		Z07	Z07	Z07
1..1	Product				
required	v		8716867000016	8716867000016	8716867000016
1..1	InArea				
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW-----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW-----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW-----N 10YFLENSBURG---3
required	codingScheme		A01	A01	A01
1..1	OutArea				

ActivationDocument		SD Prozessschritt	ung für den Abruf einer SR mit DP	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR ohne DP	Aktualisierung der A den Abruf eir
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	2 DP NB (anfNB)	1 NB (anwNB) NB (anfNB)	1 NB (anwNB) DP
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	codingScheme		A01	A01	A01
1..1	InParty				
required	v		x	x	x
required	codingScheme		A01	A01	A01
1..1	OutParty				
required	v		x	x	x
required	codingScheme		A01	A01	A01
1..1	MeasurementUnit				
required	v		MAW	MAW	MAW
1..1	Period				
1..1	xsd:sequence				
1..1	TimeInterval				
required	v		x	x	x
1..1	Resolution				
required	v		PT15M	PT15M	PT15M
92..100	Interval				
1..1	xsd:sequence				
1..1	Pos				
required	v		x	x	x
1..1	Qty				
required	v		x	x	x

ActivationDocument		SD	Abrufmeldung für	Aktualisierung der Abrufmeldung für	Rückmeldung zur Umsetzbarkeit auf den Abruf im	
		Prozessschritt	der SG mit DP	den Abruf einer SG ohne DP	Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung	
		von	2	1	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	an	DP	NB (anfNB)	EIV	DP
			NB (anfNB)	NB (anfNB)	DP	NB (anfNB)
optional	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.1e	1.1e	1.1e	1.1e
1..1	<i>xsd:sequence</i>					
1..1	DocumentIdentification					
required	<i>v</i>		x	x	x	x
1..1	DocumentVersion					
required	<i>v</i>		x	x	x	x
1..1	DocumentType					
required	<i>v</i>		A42	A42	A41	A41
1..1	ProcessType					
required	<i>v</i>		A41	A41	A41	A41
1..1	SenderIdentification					
required	<i>v</i>		MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID EIV	MP-ID DP
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	SenderRole					
required	<i>v</i>		A39	A18	A27	A39
1..1	ReceiverIdentification					
required	<i>v</i>		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	ReceiverRole					
required	<i>v</i>		A18	A18	A39	A18
1..1	CreationDateTime					
required	<i>v</i>		x	x	x	x
1..1	ActivationTimeInterval					
required	<i>v</i>		x [11]	x [10]	x [10]	x [11]
0..1	OrderIdentification					
required	<i>v</i>		x	x	x	x
0..1	OrderIdentificationVersion					
required	<i>v</i>		x	x	x	x
1..2	ActivationTimeSeries					
1..1	<i>xsd:sequence</i>					
1..1	AllocationIdentification					
required	<i>v</i>		x	x	x	x
0..1	ResourceProvider					
required	<i>v</i>		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID EIV	MP-ID EIV
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	BusinessType					
required	<i>v</i>		A46 [7] A85 [9]	A46 [7] A85 [9]	A46 [7] A85	A46 [7] A85
1..1	AcquiringArea					
required	<i>v</i>		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01
1..1	ConnectingArea					

ActivationDocument		SD	Abrufmeldung für	Aktualisierung der Abrufmeldung für	Rückmeldung zur Umsetzbarkeit auf den Abruf im
		Prozessschritt	der SG mit DP	den Abruf einer SG ohne DP	Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung
		von	2	1	1 2
Häufigkeit	Element/ Attribut	an	DP	NB (anwNB)	EIV DP
			NB (anfNB)	NB (anfNB)	DP NB (anwNB)
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	codingScheme		A01	A01	A01 A01
1..1	MeasureUnit				
required	v		MAW P1 [2] [9]	MAW P1 [2] [9]	MAW P1 [8] MAW P1 [8]
1..1	Direction				
required	v		A01 A02	A01 A02	A01 A02 A01 A02
1..1	Status				
required	v		A06	A06	A06 A06
1..1	ResourceObject				
required	v		SG-ID	SG-ID	SR-ID SR-ID
required	codingScheme		NDE	NDE	NDE NDE
0..1	SendersDocumentIdentification				
	v				
0..1	SendersDocumentVersion				
required	v				
0..1	SendersDocumentDateTime				
required	v				
0..1	SendersTimeSeriesIdentification				
required	v				
0..1	OriginalSenderIdentification				
required	v		MP-ID anw. NB		MP-ID EIV
required	codingScheme		A10 NDE		A10 NDE
0..1	OriginalDocumentIdentification				
required	v		x		x
0..1	OriginalDocumentVersion				
required	v		x		x
0..1	OriginalDocumentDateTime				
required	v		x		x
0..1	OriginalAllocationIdentification				
required	v		x		x
1..1	Period				
1..1	xsd:sequence				
1..1	TimeInterval				
required	v		x	x	x x
1..1	Resolution				
required	v		PT15M	PT15M	PT15M PT15M
0..100	Interval				

ActivationDocument		SD	abrufmeldung für	Aktualisierung der Abrufmeldung für	Rückmeldung zur Umsetzbarkeit auf den Abruf im	
		Prozessschritt	der SG mit DP	den Abruf einer SG ohne DP	Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung	
		von	2	1	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	an	DP	NB (anfNB)	EIV	DP
			NB (anfNB)	NB (anfNB)	DP	NB (anfNB)
1..1	xsd:sequence					
1..1	Pos					
required	v		x	x	x	x
1..1	Qty					
required	v		x	x	x	x
0..2	Reason					
1..1	xsd:sequence					
1..1	ReasonCode					
required	v		A44 A95	A44 A95	A44 A95	A44 A95
0..1	ReasonText					
required	v		o	o	o	o
0..unbounded	Reason					
1..1	xsd:sequence					
1..1	ReasonCode					
required	v		A57 A95 A96	A57 A95 A96	A57 A95 A96	A57 A95 A96
0..1	ReasonText					
required	v		o	o	o	o
0..unbounded	ScheduleTimeSeries				[5]	[5]
1..1	xsd:sequence					
1..1	TimeSeriesIdentification					
required	v		x	x	x	x
1..1	BusinessType					
required	v		Z07	Z07	Z07	Z07
1..1	Product					
required	v		8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016
1..1	InArea					
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	codingScheme		A01	A01	A01	A01
1..1	OutArea					

ActivationDocument		SD	Abrufmeldung für	Aktualisierung der Abrufmeldung für	Rückmeldung zur Umsetzbarkeit auf den Abruf im	
		Prozessschritt	der SG mit DP	den Abruf einer SG ohne DP	Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung	
		von	2	1	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	an	DP	NB (anwNB)	EIV	DP
			NB (anfNB)	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)
required	v		10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-----2 10YDE-RWENET--- 10YDE-EON-----1 10YDE-ENBW----N 10YFLENSBURG---3
required	codingScheme		A01	A01	A01	A01
1..1	InParty					
required	v		x	x	x	x
required	codingScheme		A01	A01	A01	A01
1..1	OutParty					
required	v		x	x	x	x
required	codingScheme		A01	A01	A01	A01
1..1	MeasurementUnit					
required	v		MAW	MAW	MAW	MAW
1..1	Period					
1..1	xsd:sequence					
1..1	TimeInterval					
required	v		x	x	x	x
1..1	Resolution					
required	v		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M
92..100	Interval					
1..1	xsd:sequence					
1..1	Pos					
required	v		x	x	x	x
1..1	Qty					
required	v		x	x	x	x

Fußnoten

Fußnote	Hinweis
[1]	<i>gelöscht</i>
[2]	Duldungsfall: Bei der Sollwertanweisung ist nur die MeasureUnit P1 zu verwenden.
[3]	Die Angabe ist verpflichtend, wenn die EIV MP-ID über die Stammdaten vorliegt. Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum in der Umsetzungsfrage Redispatch_013 genannten Datum zu berücksichtigen.
[4]	Wenn zuvor Planungsdaten vom EIV geliefert wurden, ist diese Information anzugeben.
[5]	Die ScheduleTimeSeries sind nur für Aktivierungen von Steuerbaren Ressourcen im Planwertmodell anzugeben.
[6]	Die ScheduleTimeSeries ist für jedes Bilanzkreispaar aus dem gemeldeten BK des anfNB und den betroffenen BKV der LF aller in der Steuergruppe enthaltenen SR im Planwertmodell anzugeben. Sofern in der Steuergruppe keine SR im Planwertmodell enthalten ist, entfällt die ScheduledTimeSeries.
[7]	Code A46 (Deltaanweisung) nur erlaubt bei Abruf im Planwertmodell im Aufforderungsfall
[8]	Aufforderungsfall: Bei der Sollwertanweisung sind beide MeasureUnits möglich. Bei der Deltaanweisung ist nur die MeasureUnit MAW möglich.
[9]	Für die Steuergruppe ist nur die Sollwertanweisung mit der MeasureUnit P1 zu verwenden.
[10]	Das Ende des ActivationTimeInterval darf maximal eine Woche nach dem Wert aus CreationDateTime liegen.
[11]	Das Ende des ActivationTimeInterval darf maximal eine Woche nach dem Wert aus OriginalDocumentDateTime liegen.