

## **Stellungnahme der TRIMET zum Vorschlag der ÜNB für die Erstellung gemeinsamer harmonisierter Bestimmungen und Verfahren für den Austausch und die Beschaffung von Regelleistung (Frequenzhaltungsreserven - FCR) gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission zur Festlegung einer Leitlinie über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem BK6-18-006**

TRIMET Aluminium SE befürwortet mit wenigen Ausnahmen den Vorschlag der ÜNB zur Harmonisierung der Bestimmungen und Verfahren für den Austausch von FCR zwischen allen Länder der FCR-Kooperation, solange eine Harmonisierung sinnvoll ist.

Bezüglich des Artikel 5, Abs. 2, (b) gemäß Artikel 33 der Verordnung EU 2017/2195 finden wir eine grundsätzliche Reduzierung der Produktdauer auf 4 h, wie ab 01.07.2020 geplant, mit unnötig hohem administrativen Aufwand verbunden. Als FCR-Anbieter auf der Demand Side können wir problemlos in einem Wochenrhythmus FCR-Reserveleistung anbieten und liefern. Die Verkürzung der Produkte auf täglicher Basis bringt für uns keine wesentliche Verbesserung, aber auch keinen extrem hohen Aufwand, wie die vorgesehene Kürzung der Dauer auf 4 h.

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen bei der FCR und FRR bietet eine Anpassung an die 4 h-Produktscheiben der aFRR und mFRR keine nennenswerte Vorteile. Eine Verkürzung auf 24h-Produkte, wie ab 26. November 2018 geplant, bringt genügend Anreize und Möglichkeiten für neue Technologien wie Batterien und Erneuerbaren den Markt zu betreten mit sich.

Mit freundlichen Grüßen

Das TRIMET Aluminium SE-Team

Essen, 11.07.2018